



ZERTIFIKAT NUMMER: TK45510

TÜV geprüfte Energieeffizienz

Demando GmbH

Europaallee 10 | 67657 Kaiserslautern | Germany

Geltungsbereich: Energieeffizienz A+ (PUE = 1,20) für Rechenzentrum
Stiftswaldstr.4 in Kaiserslautern

INHALTE

- der TÜV Saarland Anforderungskatalog Energieeffizienz
- Konzeption und Gesamtplanung
- Effizienzmessung und Optimierung
- Kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz

Prüf-/ Auditbericht: TR45510
Prüf-/ Auditgrundlage: TEK1600SY
Laufzeit: **01.06.2023 - 31.05.2025**

Sulzbach/Saar, den 12.06.2023


Zertifizierungsstelle
TÜV Saarland | Am TÜV 1 | 66280 Sulzbach/Saar

